



PRÜFZEUGNIS

Test Certificate

DIN EN 1906:2012-12

Nr./ No. 29-15/08

Der Firma
We confirm, that the manufacturer

DORMA Beschlagtechnik GmbH
D-42553 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

04. Dezember/ December 2008

die Anforderungen der DIN EN 1906
meets the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt
for the product

SERIE PURE 2

mit der Artikelnummer
with the item number

PURE 8100 AL

in der Ausführung
in the version

Rosettengarnitur /Rosette set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Benutzungs- kategorie category of use	Prüfzyklen- Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerbe- ständigkeit fireresistance	Sicherheit safety	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion resistance	Einbruch- sicherheit security	Ausführungs- art typ of operation
3	7	-	B*	1	4	0	A

*Pos. 4: Nur Ausführung mit 8 mm Vierkant. Nachweis siehe Warringtonfire WF Report Nr. 178808.

*Pos. 4: Only in a construction with a 8 mm square bolt. Proof of suitability for fire protection doors by Warringtonfire WF report no. 178808

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-15/08 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 29-15/08 by PIV.
The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and the products are not changed.

D-42551 Velbert, den 18. Oktober/ October 2013

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.